



Prot. n.

Anno 2023

Tit. X

Cl. 4

Fasc. 2023-X/4.85

N. Allegati /

Rif. /

 MePA

sv/pm/mct/AF

Alle Imprese partecipanti

Oggetto: Gara europea a procedura telematica aperta per la fornitura e posa di arredi da ufficio e tendaggi per il Padiglione Rossi presso il Campus Bizzozero-Varese - CIG 99028255B5 - CUP J31E15000810006. Chiarimenti n. 1

1. Si chiede, in merito alla posizione 24 del Capitolato Speciale di Appalto:

- a) **di verificare ed eventualmente correggere la classe di reazione al fuoco degli arredi non imbottiti, in quanto risulta non attendibile per quanto riguarda il materiale in nobilitato melaminico. (Da classe 0 a classe 1)**

Per gli arredi non imbottiti in nobilitato melaminico la classe di reazione al fuoco deve essere 1 (uno - materiali combustibili, non infiammabili).

- b) **di precisare dove reperire le informazioni relative alle pareti divisorie 1 - 2 - 3 citate**

Le pareti divisorie, punto 15, sono riportate negli elaborati grafici (tavole 02 e 03 - locali PR.005.1, PR.007.1 e PR.043.1), in calce, a titolo esemplificativo, si riporta uno stralcio della planimetria quotata, le dimensioni sono le stesse per i tre uffici.

- c) **di precisare meglio il paragrafo 15 - Parete divisoria, nella sua interezza e in particolare il possibile inserimento ipotizzato 'phone booth', come verrebbe contabilizzato**


Nel caso di fornitura di 'phone booth', punto 15, la contabilizzazione verrà effettuata:



- nel caso di fornitura del solo involucro, computando la cabina in sostituzione delle pareti divisorie e gli arredi forniti come per il resto della fornitura;
- nel caso di fornitura di 'phone booth' come monoblocco completo di arredo (scrivania, seduta e cassettera), computando la cabina nel suo complesso, stralciando quindi gli arredi già presenti nel blocco dal resto della fornitura.

Varese, data della firma digitale

Il RUP
Dott.ssa Annamaria Ferretti
Firmato digitalmente



Responsabile Unico del Procedimento (D.lgs. 50/2016): Dott.ssa Annamaria Ferretti
Tel. +39 0332 21.9603 – annamaria.ferretti@uninsubria.it