



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**

**AREA  
AFFARI GENERALI E  
ISTITUZIONALI**

Servizio Centrale di approvvigionamento  
Ufficio Appalti, servizi e forniture

Prot. n.

Anno 2024

Tit. X

Cl. 4.

Fasc. 2023-X/4.48

N. Allegati

Rif.

 Sintel

jt/pm/MCT/CS

Alle Imprese partecipanti

**Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento della fornitura e posa di tre gruppi frigo a servizio del padiglione di Economia sito in Varese via Monte Generoso, 71, del Collegio City sito in Varese via delle Medaglie d'Oro, 35 e del padiglione Lanzavecchia sito in Varese via Dunant, 3. CIG B259D41172 CUP J34D23004640001. Chiarimenti n. 2**

1. Si chiede conferma che i nuovi gruppi frigo siano del tipo **SENZA** gruppo di pompaggio a bordo.  
**Risposta:** Si conferma.
2. Si chiede conferma che i nuovi gruppi frigo siano del tipo **SENZA** accumulo inerziale.  
**Risposta:** Si conferma.
3. Si chiede conferma che i nuovi gruppi frigo siano del tipo **SENZA** dispositivo **SOFT-STARTER**;  
**Risposta:** Si conferma.
4. Con riferimento al padiglione Lanzavecchia dato che dai documenti di gara risulta che l'attuale gruppo non sia sufficiente per la climatizzazione degli ambienti, si chiede quindi se è previsto un aumento di potenza rispetto a quello attuale e, in caso affermativo, si chiede conferma che i cavi elettrici e gli interruttori nel QE esistente siano idonei per il nuovo gruppo. Si richiede, altresì, se le tubazioni idroniche rimangano quelle esistenti, fatto salvo la realizzazione dei soli allacciamenti in prossimità del nuovo gruppo.  
**Risposta:** Non è richiesto un aumento di potenza rispetto a quello attuale, resta ferma la possibilità di offrire prodotti equivalenti o migliorativi, purché compatibili con l'esistente, fermo restando che trattandosi di una fornitura con posa, pertanto, eventuali modifiche agli allacci elettrici/meccanici sono a carico dell'appaltatore. Si ricorda l'opportunità di eseguire i sopralluoghi per comprendere al meglio la consistenza/specifiche delle macchine installate.
5. Si chiede conferma che lato idronico siano già presenti gli accessori occorrenti, quali filtri, saracinesche e giunti antivibranti, e che quindi **NON** occorra installare nuovi accessori.



Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA) - Italia  
Tel. +39 0332 21 9033-9037-9602-9370-9038  
Via Valleggio, 11 - 22100 Como (CO) - Italia  
Tel. +39 031 238 9231  
Email: [appalti@uninsubria.it](mailto:appalti@uninsubria.it) - PEC: [ateneo@pec.uninsubria.it](mailto:ateneo@pec.uninsubria.it)  
Web: [www.uninsubria.it](http://www.uninsubria.it)  
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120  
**Chiaramente Insubria!**

Piano I  
Uff. P1.004.0  
Piazza Ovest Piano I  
Uff. 3.1.4

**Orari al pubblico**  
Lunedì, martedì,  
giovedì, venerdì: 10.00 - 12.00  
Mercoledì: 14.00 - 16.00



**Risposta:** tutti componenti presenti sul lato idronico devono essere sostituiti.  
Si consiglia di eseguire il sopralluogo.

6. **Si chiede conferma della Vs necessità di utilizzare nuove unità con gas refrigerante R-134, come specificato nel computo metrico.**

**Risposta:** Per le nuove unità si faccia riferimento alla normativa del 20 febbraio 2024 Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dove è stata pubblicata la Normativa **F-gas (UE) 2024/573**.

Varese, *data della firma digitale*

Il RUP  
Ing. Clemente Sesta  
*Firmato digitalmente*

**Responsabile Unico del Progetto** (art. 15 D.lgs. 36/2023): Ing. Clemente Sesta  
Tel. +39 0332 21 9609 - email: [clemente.sesta@uninsubria.it](mailto:clemente.sesta@uninsubria.it)