



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**AREA
AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI**

Servizio Centrale di approvvigionamento
Ufficio Appalti, servizi e forniture

Prot. n.

Anno 2024

Tit. X

Cl. 4

Fasc. 2024-X/4.66

N. Allegati

Rif.

 Sintel

jt/pm/MCT/CS

Alle Imprese partecipanti

Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento della fornitura e posa di tre gruppi frigo a servizio del padiglione di Economia sito in Varese via Monte Generoso, 71, del Collegio City sito in Varese via delle Medaglie d'Oro, 35 e del padiglione Lanzavecchia sito in Varese via Dunant, 3. CIG B259D41172 CUP J34D23004640001. Chiarimenti n. 4

1. Si rileva che nel computo metrico è prevista la seguente voce per il gruppo frigo del Collegio City

Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 77 a m 1 - costruzione ad ALTO RENDIMENTO (COP 3 circa). Grandezze potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 oltre 270 fino a 300 kW - n°2: numero minimo compressori	€ 7.322,56
---	------------

Risultando la medesima tipologia di gruppo frigo presso il padiglione Monte Generoso, si chiede di chiarire, se la voce di aumento prezzo debba essere considerata anche per il padiglione Monte Generoso – Economia, nonostante non sia stata esplicitamente indicata nel relativo computo metrico.

Risposta: La versione silenziosa è richiesta solo per l'edificio denominato Collegio City, pertanto, la voce non deve essere considerata per il padiglione Monte Generoso.

2. Si chiede di specificare se nel Progetto a base di Gara siano stati considerati marchi/modelli specifici in relazione ai nuovi Gruppi Frigo da fornire e installare. In tal caso, si chiede di specificare marchi/modelli.

Risposta: le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti.

3. In alternativa al punto 2, si chiede se la scelta dei nuovi Gruppi Frigo, relativamente a marca/modello, sia a cura dell'impresa affidataria. In tal caso,

Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA) - Italia
Tel. +39 0332 21 9033-9037-9602-9370-9038
Via Valleggio, 11 - 22100 Como (CO) - Italia
Tel. +39 031 238 9231
Email: appalti@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. P1.004.0
Piazza Ovest Piano I
Uff. 3.1.4

Orari al pubblico

Lunedì, martedì,
giovedì, venerdì: 10.00 - 12.00
Mercoledì: 14.00 - 16.00





si chiede di trasmettere ai fini di una comparazione, i dati tecnici delle macchine attualmente installate.

Risposta: vedasi risposta al punto 2.

Si riportano di seguito i dati ricavati dalle targhe delle macchine attualmente installate:

• MONTE GENEROSO

Fabbricante CLIVET Modello WSAT-XSC115D

Matricola AB1JZ90E0060

Potenza frigorifera nominale 300 (kW) Potenza assorbita nominale 115 (kW)

• LANZAVECCHIA

Fabbricante MCQUAY Modello ALS.182.W.08

Matricola 96.04.102

Potenza frigorifera nominale 531 (kW) Potenza assorbita nominale 191 (kW)

• COLLEGIO CITY

Fabbricante NEW-EN Modello LA 200H

Matricola 5051

Potenza frigorifera nominale 216.8 (kW) Potenza assorbita nominale 51.8 (kW)

4. **Si chiede con riferimento al punto 6.2. del disciplinare di gara "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE" se è possibile indicare una sola fornitura di importo pari a € 250.000,00 anziché n. 5 forniture ciascuna di importo minimo pari a € 50.000,00.**

Risposta: Come indicato al punto 6.2 del Disciplinare di gara è richiesta l'esecuzione di almeno n. 5 forniture analoghe ciascuna di importo minimo pari a € 50.000,00, per complessivi € 250.000,00. Si specifica che la fornitura singola, di importo minimo di € 50.000,00, può essere ricompresa in un più ampio contatto/commissa che preveda la posa di più gruppi frigo, purché venga certificata la posa di almeno 5 forniture analoghe, per un importo complessivo minimo di € 250.000,00.

L'appalto in oggetto, nel concreto, rappresenta una fornitura complessiva ricomprensente più gruppi frigo con caratteristiche diverse, per un totale di € 263.479,82.

5. **Si chiede se il periodo di riferimento per il requisito delle forniture analoghe sia luglio 2021- Luglio 2024.**

Risposta: Con la locuzione "esecuzione negli ultimi tre anni" indicata nel Disciplinare di gara quale periodo di riferimento per l'esecuzione delle forniture analoghe si intendono i tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara avvenuta il 5 luglio 2024, il periodo di riferimento è pertanto determinato in 5 luglio 2021 – 4 luglio 2024.

6. **In merito a quanto previsto al punto 7 della domanda di partecipazione (ulteriori dichiarazioni), si chiede se per l'ottenimento dell'ulteriore riduzione del 20% sulla garanzia provvisoria è valida anche la certificazione ISO 14001.**

Risposta: Come indicato al punto 10 GARANZIA PROVVISORIA del Disciplinare di gara, la riduzione ulteriore del 20 % è prevista in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:



- Ecolabel – Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea.
- UNI EN ISO 14064-1 Gas a effetto serra.

Pertanto, il possesso della certificazione ISO 14001 non darà luogo ad alcuna riduzione ulteriore della garanzia.

Varese, *data della firma digitale*

Il RUP
Ing. Clemente Sesta
Firmato digitalmente

Responsabile Unico del Progetto (art. 15 D.lgs. 36/2023): Ing. Clemente Sesta
Tel. +39 0332 21 9609 - email: clemente.sesta@uninsubria.it