



L'intera distribuzione orizzontale delle linee di distribuzione fluidi denominate "circuiti chiusi" (sistemi impiantistici solare, idronico, processo e refrigeranti) è stata ideata in modo da poter eliminare eventuali sacche d'aria dalle colonne principali (poly) dell'edificio e dai singoli terminali (pannelli a soffitto, collettori di distribuzione, pannelli solari termici, ...). In caso di necessità l'installazione prevede gli opportuni dispositivi automatici di sfogo dell'aria nei punti critici dello sviluppo impiantistico.

