



**VERIFICA RIVELATORI**

Numero di rivelatori di calore e di fumo nei soffitti con correnti o travi parallele.

Se gli elementi soggetti al controllo non più del 10% dell'area massima del locale (h = 0,1 h) è come se non ci fosse nulla da apporre la regola generale.

Se gli elementi soggetti più del 30% dell'area massima del locale (h = 0,3 h), si deve considerare ogni riquadro come un singolo locale e il numero di rivelatori da installare in ogni riquadro va stabilito secondo la regola generale.

Negli altri casi (rispetto al fumo, di calore, venuti altri all'interno del riquadro e/o travi correnti) non numero indicato nella tabella di seguito.

Numero di rivelatori di calore e di fumo nei soffitti con correnti o travi parallele	Rivelatori di calore	Rivelatori di fumo
0,2h-0,3h-0,6h	1 rivelatore ogni interpasso	1 rivelatore ogni due interpassi
0,3m-0,4m-0,6m	1 rivelatore ogni quattro interpassi	1 rivelatore ogni sei interpassi
0,5m-0,7m-0,9h-0,3m	2 rivelatori ogni quattro interpassi	2 rivelatori ogni sei interpassi
0,7m-0,9h-0,5m	2 rivelatori trasversale 5m-3m	2 rivelatori trasversale 5m-4,5m

N.B.: LE PRESENTI PLANIMETRIE NON SONO DA RITENERSI VALIDE AI FINI ARCHITETTONICI

LEGENDA ASSERVIMENTI ACRONIMI ACCESSORI CONDOTTI AERALI/ULICI TAGLIAFUOCO		
ACRONIMO	MS01	DECISIONE ASSERVIMENTI ELEMENTO TECNICO
		Serrante tagliafuoco
TFPM	612-3227	PM Alimetrotagliafuoco V.A/C/CE In 1 serramentone a tirante del sistema centralizzato BMS O/U: Interruttore, fra corsa per indicazione della posizione al sistema centralizzato BMS
TCM	612-32127	PM Alimetrotagliafuoco V.A/C/CE In 1 serramentone a tirante del sistema centralizzato BMS O/U: Interruttore, fra corsa per indicazione della posizione al sistema centralizzato BMS
TFPM	612-3228	PM Alimetrotagliafuoco V.A/C/CE In 1 serramentone a tirante del sistema centralizzato BMS O/U: Interruttore, fra corsa per indicazione della posizione al sistema centralizzato BMS
TCM	612-32127	PM Alimetrotagliafuoco V.A/C/CE In 1 serramentone a tirante del sistema centralizzato BMS O/U: Interruttore, fra corsa per indicazione della posizione al sistema centralizzato BMS

DATA:	01/03/2025	REDATTO:	SM
SCALA:		VERIFICATO:	MP

