PARTE A

PARTE B

MAX 128 APP. PER LINEA/
MAX 500m
Terminazione Linea BUS con resistenza 120 ohm

Cavo BUS

SS-REP4
OUT
IN

230V-50HZ L/N

LAN RJ45


LAN
MODBUS/TCP

HUB/SWITCH

Non oggetto di Appalto - Di fornitura S.A.
Postazione da definire con la D.L.

LOCALE TECNICO PIANO TERRA


CAVO BUS RS-485



UTILIZZARE CAVO A 2 POLI 2 X 0,5 mm2 TWISTATO E SCHERMATO PER LA PROTEZIONE DA DISTURBI ELETTROMAGNETICI ESTERNI (TIPOLOGIA IMPIEGATA PER IMPIANTI DI CONTROLLO ,SEGNALAZIONE,MISURA E COMANDO NEL SETTORE INDUSTRIALE)

ESEMPIO COLLEGAMENTO BUS-MORSETTIERA

ATTENZIONE A RISPETTARE LA POLARITA' BUS A/B VERSO LA MORSETTIERA





UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA)

AREA RISORSE
IMMOBILIARI E STRUMENTALI

Nuovo complesso Polifunzionale nel Campus di Bizzozero a Varese
CUP J35E20000760001

PROGETTO ESECUTIVO

RETTRICE: Prof.ssa Maria Pierro

DIRETTORE GENERALE: Dott. Federico Raos

RUP: Arch. Annamaria Ferretti

Responsabile del coordinamento ed integrazione prestazioni specialistiche:
Arch. Maurizio Pavani

Progetto Architettonico:
Arch. Maurizio Pavani, Arch. Fabiana Aneghini, Arch. Tommaso Cesaro,
Arch. Cristina Vacca, Arch. Michela Puccianiello, Arch. Francesco Maria Rossi

Progetto opere strutturali:
Ing. Mauro Perini, Ing.Denis Magoni

Progetto impianti meccanici:
Ing. Alessandro Sanna

Progetto impianti elettrici e speciali:
Ing. Alessandro Sanna

Prevenzione incendi:
Ing. Alessandro Sanna

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:
Ing. Alessandro Sanna

Responsabile della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della L. 447/95:
Ing. Virginia Celentano

Stime, computi e value engineering:
Geom. Andrea Elmi

Geologia:
Dott. Geol. Alberto Caprara

Esperto sugli aspetti energetici, ambientali e CAM:
Ing. Eleonora Sablone

Team BIM:
BIM Manager certificato ICMQ: Arch. Arturo Augelletta
BIM Coordinator certificato ICMQ: Arch. Giada Baratti

Direttore tecnico:
Arch. Maurizio Pavani

OGGETTO:

IMPIANTI ELETTRICI
Schema Funzionale Impianto di Illuminazione di Emergenza

INSU23003	**302-EE-0**		
cod. commessa	num. elaborato		
DATA:	01/03/2025	REDATTO:	BM
SCALA:	//	VERIFICATO:	MP
REVISIONE:	00	APPROVATO:	MP

Percorso file
I:\192.168.1.100\server\2023-0050-INSUBRIA\5-BIM\INSU23003_PE_T_E_E01_05.rvt

MATE Soc. Coop.va
C.F. p.IVA 03419811201
pec.mateing@legalmail.it
mateing@mateing.it

Via S.Fedele 21, 40122
Bologna (BO)
T +39 051 22 12 611

Via Trieste 18, 31020
Vidor (Treviso) (TV)
T +39 0438 41 24 53

Via Carlo Botta 19, 20135
Milano (MI)
T +39 366 6119668