


SEZIONE 5




SEZIONE 6

## CHIAVE DI LETTURA



Richiedente: UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA
Ubicazione: Via Monte Generoso, 71 - Varese (VA)

Tabella ALLEGATO I al D.P.R. n. 151/2011 (di cui all'articolo 2, comma 2)
Attività soggette oggetto dell'istanza di valutazione dei progetto:
ATTIVITA' 67.4.C: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone presenti
ATTIVITA' 75.2.B: Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati, con superficie compresa fra 1000 mq e 3000 mq

Classificazione dell'attività scolastica secondo RTV
Secondo V.7.2 (RTV attività scolastiche), l'attività è classificata:
OE, in relazione al numero degli occupanti n. > 1200
HA, in relazione alla massima quota dei piani h (h ≤ 12m) .

Classificazione dell'attività autorimessa secondo RTV
Secondo V.6.3 (RTV autorimesse), l'attività è classificata:
SA, in relazione alle caratteristiche prevalenti degli occupanti.
AB, in relazione della superficie lorda A (1000 mq < A ≤ 5000 mq).
HB, in relazione alla massima quota dei piani h (-5m < h ≤ 12m).

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA IN OGGETTO (RTV7):
AREE TA: locali destinati all'attività didattica e spazi comuni
AREE TO: locali con affollamento > 100 persone
AREE TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiture elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio
AREE TM: depositi o archivi di superficie lorda > 25mq e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/mq
Le Aree dell'Attività scolastica non diversamente specificate sulle Piante di progetto rientrano nella classificazione TA.

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DELL'ATTIVITA' AUTORIMESSA IN OGGETTO (RTV6):
AREE TA: aree destinate al recevers, alla sosta ed alla manovra di veicoli
AREE TT: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio
AREE TM2: depositi di materiale combustibile con carico di incendio specifico > 1200 MJ/mq e superficie lorda > 300 mq

PROFILI DI RISCHIO:
Rvita = A2
Rbeni = 1
Rambiente = non significativo

RESISTENZA AL FUOCO:
CLASSE DI RESISTENZA LA FUOCO PIANO INTERRATO = 120
CLASSE DI RESISTENZA LA FUOCO PIANI FUORI TERRA = 60

TUTTE LE COMPARTIMENTAZIONI INDICATE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO SUGLI ELABORATI GRAFICI, HANNO CARATTERISTICHE MINIME EI 60 Tutte le chiusure dei varchi tra compartimenti e vie di esodo di una stessa attività devono essere almeno a tenuta (E) ed a tenuta di fumi freddi (Sa).

### LEGENDA SIMBOLI

| | |
|---|---|
| | PARETE TAGLIAFUOCO |
| | FASCIA DI SEPARAZIONE SECONDO RTV13 |

RIFERMENTI NORMATIVI
*DM 3/08/2015: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*
*DM 18/10/2019: Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*
*DM 12/4/2019: Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*
*DM 7/8/2019 (RTV Scuole): Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.*
*DM 15/05/2020 (RTV Autorimesse): Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa, ai sensi dell'art 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.*
*DM 31/03/2022 (RTV Chiusure d'ambito): Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'art 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.*

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA)

AREA RISORSE IMMOBILIARI E STRUMENTALI

**Nuovo complesso Polifunzionale nel Campus di Bizzozero a Varese**
**CUP J35E20000760001**

**PROGETTO ESECUTIVO**

RETTRICE: Prof.ssa Maria Pierro

DIRIGENTE: Dott. Federico Raos

RUP: Arch. Annamaria Ferretti

***Responsabile del coordinamento ed integrazione prestazioni specialistiche:***
Arch. Maurizio Pavani

***Progetto Architettonico:***
Arch. Maurizio Pavani, Arch. Fabiana Arneghini, Arch. Tommaso Cesaro, Arch. Cristina Vacirca, Arch. Michela Puccinello, Arch. Francesco Maria Rossi.

***Progetto opere strutturali :***
Ing. Mauro Perrini, Ing.Denis Magoni

***Progetto impianti meccanici :***
Ing. Alessandro Sanna

***Progetto impianti elettrici e speciali :***
Ing. Alessandro Sanna

***Prevenzione incendi:***
Ing. Alessandro Sanna

***Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:***
Ing. Alessandro Sanna

***Responsabile della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della L. 447/95:***
Ing. Virginia Celentano

***Stime, computi e value engineering:***
Geom. Andrea Elmi

***Geologia :***
Dott. Geol. Alberto Caprara

***Esperto sugli aspetti energetici, ambientali e CAM:***
Ing. Eleonora Sabbione

***Team BIM:***
*BIM Manager certificato ICMQ:* Arch. Arturo Augelletta
*BIM Coordinator certificato ICMQ:* Arch. Giada Barolli

***Direttore tecnico:***
Arch. Maurizio Pavani

**OGGETTO:**

PROGETTO PREVENZIONE INCENDI

Sezioni longitudinali 5 - 6

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INSU23003** | **401_DV_0** | | |
| n°commessa | num. elaborato | | |
| DATA: | 28 Febbraio 2025 | REDATTO: | LG |
| SCALA: | 1:100 | VERIFICATO: | MP |
| REVISIONE: | 0 | APPROVATO: | MP |

Progetto Tek
Tekser Progettazione Srl Unipersonale (Via Tavanasa, 16 - 31029 Vittorio Veneto (TV) - P.IVA 04413140268), Arch. Emiliano Di Cocco (Via Cairoli 6 - 65127 Pescara - P. IVA 02018220682), MB Srl (Via Pasquali, 4 - 35121 Padova - P. IVA 04413140268)